



- Legende:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1 Mauerdurchführung | 5 Rückflussverhinderer |
| 2 Absperrventil (Stadtwerke Hilden) | 6 Wasserfilter |
| 3 Wasserzählerbügel | 7 Druckminderer |
| 4 Absperrventil | |

Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Hilden wird empfohlen, **Rückflussverhinderer als Armatur mit eigenem Gehäuse** einzubauen.

"In bestehenden elektrischen Verteilungsnetzen und Verbraucheranlagen dürfen nach VDE 0190 ab dem **30.09.1990** die Wasserrohrnetze nicht mehr als Erder, Erdungsleiter oder Schutzleiter verwendet werden."

Erweiterungen der Trinkwasseranlage sind den Stadtwerken Hilden mitzuteilen.

Bei Neuanlagen und bei Veränderung alter Anlagen sind Wasserzählerbügel für Hauswasserzähler einzubauen.

Bei Neuanlagen ist unmittelbar nach der Wasserzähleranlage ein Filter nach DIN 19632 in die Trinkwasseranlage einzubauen.

Der nachträgliche Einbau eines Trinkwasserfilters in eine bestehende Trinkwasserinstallationsanlage wird nach den technischen Regeln empfohlen.

Druckminderer werden empfohlen, da der Ruhedruck 5 bar überschreiten kann.

Trinkwasserqualität:

Härtebereich 2 (Analysewerte des Trinkwassers sind auf Anfrage erhältlich) oder [hier](#).

Trinkwasseranlagen mit mehreren Wasserzählern siehe Seite 2.

