



Anschluss-Schema von Zählerwechselschränken (mit Schwenkhebelgriff für 40 mm Profilylinder) an das Niederspannungsnetz

Spannungs- und Strompfade sind getrennt in Kabelschutzrohr oder abgeschotteten Kabelkanal zu verlegen.

Im Zählerschrank ist eine TAE-Anschlussdose mit analogem Telefonanschluss zu montieren.

Fragen zur Zählerverdrahtung beantwortet Herr Barsch Tel.: 02103 795-151.