Erdungsprotokoll

Mittelspannungsstationen



Station:

.....

Datum:

.....

Prüfer:

.....

Staberdungspunkte einzeichnen und nummerieren; Querverbindungen einzeichnen. Nummer der Erdungspunkte in unten stehender Tabelle angeben.

Potentialsteuerung:
CuSn 70mm² für Ringlagen
Tiefenerder: V4A ø25mm



Messgeräte:

1. Erdungsmessbrücke BBC METRATERR 2

2. Erdungsmesszange Fluke1630 Earth Ground Clamp

Erdungspunkt	**Messgerät 1**	**Messgerät 2**
1. Tiefenerder	Ω	Ω
2. Tiefenerder	Ω	Ω
3. Tiefenerder	Ω	Ω
4. Tiefenerder	Ω	Ω
5. Tiefenerder	Ω	Ω
6. Tiefenerder	Ω	Ω
7. Tiefenerder	Ω	Ω
8. Tiefenerder	Ω	Ω
9. Tiefenerder	Ω	Ω
10.Tiefenerder	Ω	Ω
11.Tiefenerder	Ω	Ω
12.Tiefenerder	Ω	Ω
13.Tiefenerder	Ω	Ω
14.Tiefenerder	Ω	Ω
15.Tiefenerder	Ω	Ω
16.Tiefenerder	Ω	Ω
Gesamterdungsring ohne Kabelanschlüsse	Ω	Ω
Gesamterdungsring mit Kabelanschlüssen	Ω	Ω

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift Prüfer