

Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.04.2026 - 01.05.2026
 GB Bezirk: Hilden Nord
 DE7001454072400040001500990GAS001

Messwerte ¹	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	$H_{s,n}$	10.245 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	ρ_n	0.8264 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	0.870 mol-%

Gaskomponenten ²	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	0.870 mol-%
Stickstoff	N ₂	11.146 mol-%
Methan	CH ₄	83.380 mol-%
Ethan	C ₂ H ₆	3.533 mol-%
Propan	C ₃ H ₈	0.724 mol-%
2-Methylpropan	i-C ₄ H ₁₀	0.123 mol-%
n-Butan	n-C ₄ H ₁₀	0.129 mol-%
2-Methylbutan	i-C ₅ H ₁₂	0.030 mol-%
n-Pentan	n-C ₅ H ₁₂	0.023 mol-%
Hexan+	C ₆ +	0.041 mol-%
2,2-Dimethylpropan	neo-C ₅ H ₁₂	0.002 mol-%
Sauerstoff	O ₂	0.000 mol-%
Wasserstoff	H ₂	0.000 mol-%
Helium	He	0.000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ³	$H_{i,n}$	9.249 kWh/m ³
Spez- CO ₂ - Emissionsfaktor ³	ECO ₂	0.056159 t/GJ
Methanzahl	MZ	87 -
Brennwert (molar) ⁴	$H_{s,m}$	824.715 kJ/mol
Heizwert (molar) ⁴	$H_{i,m}$	744.549 kJ/mol
Wobbe Index ⁴	W_s	12.807 kWh/m ³
Wobbe Index ⁴	W_i	11.567 kWh/m ³
Realgasfaktor ⁴	Z_n	0.9976 -
Molare Masse ⁴	M	18.4850 kg/kmol

- Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.
- Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.
- Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO₂-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.
- Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.