

## Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.04.2026 - 01.05.2026  
 GB Bezirk: Hilden West  
 DE7001454072100040010950740GAS001

Messwerte <sup>1</sup>	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	$H_{s,n}$	10.235 kWh/m <sup>3</sup>
Normdichte (gemessen)	$\rho_n$	0.8257 kg/m <sup>3</sup>
Kohlenstoffdioxid	CO <sub>2</sub>	0.853 mol-%

Gaskomponenten <sup>2</sup>	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO <sub>2</sub>	0.853 mol-%
Stickstoff	N <sub>2</sub>	11.175 mol-%
Methan	CH <sub>4</sub>	83.435 mol-%
Ethan	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	3.492 mol-%
Propan	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0.708 mol-%
2-Methylpropan	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.120 mol-%
n-Butan	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.125 mol-%
2-Methylbutan	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.029 mol-%
n-Pentan	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.023 mol-%
Hexan+	C <sub>6</sub> +	0.040 mol-%
2,2-Dimethylpropan	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.002 mol-%
Sauerstoff	O <sub>2</sub>	0.000 mol-%
Wasserstoff	H <sub>2</sub>	0.000 mol-%
Helium	He	0.000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) <sup>3</sup>	$H_{i,n}$	9.240 kWh/m <sup>3</sup>
Spez- CO <sub>2</sub> - Emissionsfaktor <sup>3</sup>	ECO <sub>2</sub>	0.056137 t/GJ
Methanzahl	MZ	87 -
Brennwert (molar) <sup>4</sup>	$H_{s,m}$	823.932 kJ/mol
Heizwert (molar) <sup>4</sup>	$H_{i,m}$	743.821 kJ/mol
Wobbe Index <sup>4</sup>	$W_s$	12.799 kWh/m <sup>3</sup>
Wobbe Index <sup>4</sup>	$W_i$	11.561 kWh/m <sup>3</sup>
Realgasfaktor <sup>4</sup>	$Z_n$	0.9976 -
Molare Masse <sup>4</sup>	M	18.4695 kg/kmol

- Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.
- Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.
- Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.
- Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.